
16.1 Vægoverflader

Vægge i alle tørre rum:

Slutbehandling:

Opsætning af glasfilt på fuldt udspartlet underlag samt 2 gange maling med acrylplastvægsmaling glans 10.

Udførelse principielt (afhængig af underlag) som MBK V2620 i funktionsklasse II og med udfaldskrav om dækket, lukket, glat og jævn flade.

Vægge i baderum, toiletter, depotrum, bryggers samt væg ved køkkenborde:

(dog fliser til 210 cm over gulv i boligers baderum)

Vådromsbehandling iht. SBI anvisning 200 samt SBI anvisning 180

Opsætning af strukturløst glasfilt. Vævfylde og 2 gange vådrumsmaling glans 25.

Udførelse principielt (afhængig af underlag) som MBK V2992 i funktionsklasse IV og med udfaldskrav om dækket, lukket, jævn og struktureret flade.

Flisevægge i baderum og hvor der opsættes hånd- og udslagsvaske:

Vådromsbehandling iht. SBI anvisning 200 samt SBI anvisning 180.

10x10 cm hvide vægfliser i baderum til 210 cm over gulv som Evers, modul 10 X 10, ark 9016, hvid mat.

Lysgrå fuger. Fugebredde på 3 mm.

Farver:

Indvendige vægoverflader hvidmales, dog farvesættes vægniche hvor dør til boliger er placeret - farveoplæg i harmoni med døre og karm - skal godkendes af bygherre.

16.2 Loftsoverflader

Betonlofter i boliger:

Slutbehandling:

2 gange plastloftsmaling, glans 5 på udspartlet underlag

Udførelse principielt (afhængig af underlag) som MBK V1114 i funktionsklasse II og med udfaldskrav om dækket, lukket, glat og jævn flade.

Huller større end 4mm spartles ud inden malerbehandling. Alle samlinger langs dækelementer udføres jævne og udglattes til ensartet overflade. Opmærksomheden henledes på hvor der indstøbes bærende dele til kommende loftslifte.

16.3 Metal

Alle rør fra radiatorer males i samme overflade som radiatorer.

Alle ikke beskrevne overflader indgår i de enkelte bygningsdele, jvf tidligere afsnit